



Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale per il Ciclo Integrato
delle Acque e dei Rifiuti e Autorizzazioni ambientali
Staff – Tecnico Amministrativo – Impianti e reti
del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale
Il Dirigente

Ai comuni di

Calvizzano (NA)

comune@calvizzano.telecompost.it

Giugliano (NA)

protocollo@pec.comune.giugliano.na.it

Marano (NA)

protocollo@pec.comunemaranodinapoli.gov.it

Melito (NA)

protocollogenerale@pec.comune.melito.na.it

Mugnano (NA)

protocollomugnano@pec.it

Quarto (NA)

protocollogenerale@pec.comune.quarto.na.it

Villaricca (NA)

protocollo.villaricca@asmepec.it

Qualiano (NA)

protocollo.qualiano@asmepec.it

Pozzuoli (NA)

info@pec2.comune.pozzuoli.na.it

Bacoli (NA)

ufficioprotocollo@pec.comune.bacoli.na.it

Monte di Procida (NA)

protocollo@pec.comune.montediprocida.na.it

Procida (Na)

protocollo.procida@asmepec.it

Comune.procida@asmepec.it

EVI s.p.a.

evispa@legalmail.it

All' Acquedotto Campano s.c.a.r.l.

acquedottocampano@pec.it

STAFF 50.17.92

peo: staff.ciclointegratoacque@regione.campania.it - pec: staff.ciclointegratoacque@pec.regione.campania.it
Telefono: 0817963237 - Via De Gasperi, 28 80133 - Napoli



REGIONE CAMPANIA

Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale per il Ciclo Integrato
delle Acque e dei Rifiuti e Autorizzazioni ambientali
Staff – Tecnico Amministrativo – Impianti e reti
del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale
Il Dirigente

ABC Acqua Bene Comune
segreteria generale@abcnapoli.telecompost.it

Acqua Campania spa
acquacampania@pec.it

Acquedotti scpa
acquedotti@pec.team_service.it

S.A.P. Società Acqua Procida S.r.l.
piattaforma@asmepec.it

Ente Idrico Campano
protocollo@pec.enteidricocampano.it
presidente@pec.enteidricocampano.it

Alla Prefettura di Napoli
protocollo.prefna@pec.interno

Coordinatore della Sicurezza
Ing. Paolo Piantadosi
paolo.piantadosi@ingpec.eu

Vice Presidente – Assessore Ambiente
Dott. Fulvio Bonavitacola
vicepresidente@pec.regione.campania.it

Regione Campania
Direzione Generale 50.17.00
Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti,
Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali.
c.a. Direttore Generale
avv. Antonello Barretta
dg.501700@pec.regione.campania.it

Oggetto: Fermo impianto di sollevamento di Mugnano Q110 causa guasto ENEL

Con la presente si comunica che la fornitura idrica all'impianto di sollevamento di Mugnano Q110 ha subito un'interruzione a causa di una disalimentazione da parte di ENEL.

L'interruzione si è verificata il 30 giugno 2024 alle ore 18:55 circa ed è tutt'ora in corso.

STAFF 50.17.92

peo: staff.ciclointegratoacque@regione.campania.it - pec: staff.ciclointegratoacque@pec.regione.campania.it
Telefono: 0817963237 - Via De Gasperi, 28 80133 - Napoli



Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale per il Ciclo Integrato
delle Acque e dei Rifiuti e Autorizzazioni ambientali
Staff – Tecnico Amministrativo – Impianti e reti
del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale

Il Dirigente

La mancanza di energia elettrica sta impedendo il regolare funzionamento dell'impianto di Sollevamento di rilevanza Regionale denominato Mugnano Qt.110, causando abbassamenti di pressione e in alcune aree interruzioni del servizio idrico.

Allo stato, lo Scrivente STAFF sta provvedendo ad effettuare le necessarie regolazioni al fine di ottimizzare la corretta distribuzione idrica.

Seguiranno aggiornamenti con successiva nota.

Il Direttore dei Lavori
Geom. Vincenzo Trinchillo

Il Dirigente
Ing. *Rosario Manzi*

STAFF 50.17.92

peo: staff.ciclointegratoacque@regione.campania.it - pec: staff.ciclointegratoacque@pec.regione.campania.it
Telefono: 0817963237 - Via De Gasperi, 28 80133 - Napoli